

平成30年12月14日

消防本部予防課

大規模百貨店等歳末特別査察を実施します

概要

歳末繁忙期を迎えるにあたり、多くの集客が予想される大規模施設に対して特別査察を実施し、防火管理体制の徹底を図り、火災発生の未然防止に努めるとともに、マスメディアを通じて、大規模施設等における防火安全の重要性について、広く市民に周知を図ることを目的とする。

1 日時

平成30年12月21日（金曜日）午前9時30分～

2 場所

唐津市和多田西山1番3号

唐津和多田複合店舗（マックスバリュート唐津店・スポーツデポ唐津店）

3 査察者

消防署長 他6名

4 査察内容

消防署長が関係者の立会いのもと、施設内を巡回し、次の項目について重点的に査察を実施します。

(1) 避難施設の維持管理状況

(2) 消防用設備等の維持管理状況

5 その他

午前9時20分にマックスバリュート唐津店入口に集合してください。

（本件の問い合わせ先）

唐津市消防本部

予防課予防査察係

担当：渡邊 松瀬 増本

電話：72-4149

過去の歳末特別査察実施店舗

24年度

イオン唐津店

ヤマダ電機テックランド唐津店

まいづるショッピングプラザ

グッディ唐津店

まいづるスリーナイン

25年度

ニトリ唐津店

コメリホームセンター唐津店

26年度

ミスターマックス唐津店

27年度

唐津和多田複合店舗

(マックスバリュー唐津店 スポーツデポ唐津店)

28年度

スーパーセンタートライアル唐津中原店

29年度

イオン唐津店

30年度


唐津和多田複合店舗

(マックスバリュー唐津店 スポーツデポ唐津店)

大規模百貨店等歳末特別査察時の着眼点等

【特 性】

- 1 百貨店等の売場には、多種多量の商品等が収納展示又は陳列されており、収納物には可燃性が極めて多い。
- 2 施設には、食堂、食料品売場、暖房器具、電気器具等の実演売場等の火気を使用する部分のほか、塗料類、玩具用煙火、化粧品等の危険物品等の陳列又は取扱いがされている。
- 3 店内の大規模空間内には不特定多数の来客者が入場し、エスカレーター、エレベーター、階段等の吹き抜け空間も多い。
- 4 催物の開催時には、多くの客が一定の場所に集中することがある。
- 5 売場のレイアウトは頻繁に変更され、主要避難通路や補助避難通路の有効幅員確保に支障をきたすことがある。
- 6 商品運搬用の台車や商品の集積等により、通路や階段等では避難障害が起りやすく、また、防火シャッターの降下部では商品等で閉鎖障害となることが多い。
- 7 従業員にはパートやアルバイトが多く防災教育もなおざりにされがちである。
- 8 売場又は展示場部分は、条例の規定により、喫煙、裸火の使用及び火災予防上危険な物品の持込は禁止されている。



【着眼点】

1 避難誘導対策

- (1) 売場及び展示場部分は、屋外に通じる避難口又は階段に直通する主要避難通路及び補助避難通路の有効幅員が確保されているか確認する。
- (2) 通路、階段等に避難に支障となる商品等が置かれていないか確認するとともに、従業員に対する避難誘導に係る教育状況について確認する。
- (3) 大規模な催物の開催時には、避難対策を重点とした組織が編成されているか確認する。



2 火気管理及び喫煙管理

- (1) 条例規制に基づく、禁止行為の解除承認がされている場合は、その条例等の遵守状況について確認する。
- (2) 喫煙所には、必要な灰皿がおいてあるか、禁止行為や喫煙場所について、定期的に店内放送を行うなどして客に周知するよう指導する。

3 防災物品の使用

店内には寝具、衣料品等の商品の陳列とともに、カーテン、幕類、じゅうたん等の延焼媒体となるものが多く使用されており、これらについて、防災性能を有するものが使用されているか確認する。

4 避難施設及び防火区画の管理

- (1) 避難階段等の防火戸の自動閉鎖機能の維持、管理状況について確認するとともに、これらのチェック体制が確立されているか確認する。
- (2) 繁忙期は、避難階段内に商品をストックする場合もあるので確認する。
- (3) エスカレーター等の堅穴区画としてのシャッターの降下部に商品を陳列し、閉鎖障害となっていないか確認し、是正させる。

5 放火防止対策

物品販売店舗の出火原因には、放火によるものが多く、監視カメラや炎感知器の設置、従業員等による巡回等の対策がとられているか確認する。

6 消防用設備の管理

自動火災報知設備の地区ベルを停止していないか、商品の陳列や広告物により誘導灯が視認障害となっていないか、商品の陳列等によりスプリンクラー設備の散水障害や屋内消火栓の操作障害等がないか確認する。